

ফেনী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
মহিপাল, ফেনী
www.pbs.feni.gov.bd

নম্বর: ২৭.১২.৩০২৯.৫১৬.০৩.০০৯.২০২০.৫৭৭৫

তারিখ: ২ কার্তিক ১৪২৭
১৮ অক্টোবর ২০২০

প্রাপক:

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ) এর কার্যালয়
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

বিষয়: এপিএ-২০২০-২০২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র পবিসের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই'২০-সেপ্টেম্বর'২০) অগ্রগতির প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থার জন্য প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক মোট - ০২ পাতা।

...

১৮-১০-২০২০

মোঃ আখতার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার
ফোন: ০১৭৬৯৪০০০২৯

ইমেইল: fenipbs84@gmail.com

নম্বর: ২৭.১২.৩০২৯.৫১৬.০৩.০০৯.২০২০.৫৭৭৫/১

তারিখ: ২ কার্তিক ১৪২৭
১৮ অক্টোবর ২০২০

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

১) অফিস নথি/মাষ্টার নথি, ।

...


১৮-১০-২০২০


সাদিকুল ইসলাম
এজিএম (অর্থ-রাজস্ব)

Feni Palli Bidyut Samity
Mohipal.Feni

(ক) ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের এপিএ/কেপিআই লক্ষ্যমাত্রার (সেকশন-৩) কৌশলগত উদ্দেশ্য অগ্রাধিকার, কার্যক্রম কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা সমূহের বিপরীতে অর্জন ও অগ্রগতি সভায় পর্যালোচনা করা হয় (সূচকের মান-৭৫)

কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ২০২০-২০২১	
			লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২০২১	অর্জন ২০২০-২১, সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত
1. System Loss (Grid Meter) [%] (w/o resale)	%	২৪	৮.৯০%	১০.৯৪%
2. Accounts Receivable (Months) (without GOB rebate & resale)	Month	১৪	১.১০	১.৭৩
3. Collection Bill(CB) Ratio (%) (without GOB rebate & resale)	%	১	৯৮%	৮৭.৬৪%
4. Payment of debt service liability (Tk.000)	Tk	৭	১,৫০,০০০	৮১৪৪
5. O & M EXP. (EX. PC , Depre. Int. & Pro. Uncoll. AMT.)(TK) / Kwh Sold (w/o resale)	Tk	২	১.১৪	০.৮৮
6. Rev. / KM of Line w/o resale (TK)' 000	Tk	১	৩৫৩	১১৫
7. Percentage of inspection & maintenance of Distri. line against Ener. line (KM)	%	১	১০০%	৩৬.৭০%
08. Percentage of Damaged & repairable Transformer Total against total installed Transformer (no.)	%	১	১.৫০%	১.৩০%
09. Percentage of repairable Transformer repaired	%	১	৯৫%	১১১.৫৭%
10. Store Management Performance: a. Physical Inventory of all Stores under the PBS b. Timely Closeout of Mini & Force Work Order	%	১	All Store	১০০%
	%	১	৯০	৯৫%
11. Maintenance and Up-gradation of TMLM Software Distribution Transformer	%	২	৮০%	১০০%
12. Improvement of Power Factor		১	০.৯২	০.৯৫
13. Action on Meter Report	%	১	১০০%	১০০%
14. Average Training hour per Employee (Hours)	Hour	২	৬৫	২২.৪৪
15. Timeliness to attend Consumer's complain	%	১	১০০%	১০০%
16. No. of Public Hearing		২	১২	১০
17. System Average Interruption Duration Index (SAIDI)	Minute	১.৫	৯০০	৬৫.৫৭৭
18. System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)	Times	১.৫	৩৮	০.৮৬৯
19.% of overloaded Transformer ag. Total installed transformer	%	১	০.১০	০%
20.% of New Connected Consumers	%	২	১০০	১০০%
21.Accounts Payable(Month)	Month	১	১.০০	১.০০
22.Inter PBS Transaction		৩	৯০%	-
23.GIS of 11 KV backbone line	KM	১	৩০৭	৪৭.৩৫
24.GIS of 11 KV line	KM	১	৪৬	০


মোহাম্মদ ইসমাইল
হিসাব রক্ষক
ফেনী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি


মোঃ ইফতেখার আহমেদ
এজিএম (অর্থ-হিসাব)
ফেনী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি